



- * světle modrá: tlaková studená voda z řádu
- * tmavě modrá: zpátečka ze systému
- * červená: teplá voda z výměníku do systému
- * šedá: odvod do odpadu
- * zelená: proplach výměníku tlakovou studenou vodou-pouze při přetopení

ventil s filtrem na přívodu tlakové studené vody

**doplňt o expanzní nádobu, odvzdušňovací ventil, spoje s výměníkem a DBV1 ventilem provést rozebiratelné !!

*** schéma má pouze informativní charakter, zapojení do systému vždy konzultujte s topářskou firmou

všechny ostré hrany odjehlít, svary očistit		pokud není na výkrese uvedeno jinak, dokument se řídí normami : ISO 2768-1-2 (m), EN 22553, ISO 7200, ISO 16016			
 EUROTRADINGGROUP s.r.o. Josefská 6A, Rumburk, 40801 Czech Republic IČO: 28721446 e-mail: schejbal@etg-sro.cz	Materiál:	Polotovár:	Hmotnost: 239510.49	index změny :	
	Kreslil:	Kreslil dne:	Schválil:	Schválil dne:	Změnu schválil: Změnil dne:
Název: 2101_s výměníkem v.3		chráněno dle: ISO 16016 copyright by: ISO 16016		držitel práv : EUROTRADINGGROUP s.r.o. IČO: 28721446	
Oprava:	Měřítko: 1:10	Č. výkresu: W_Sestava_EST_2101_2018_000_3		Formát listu: A3	List: 5z5
Tento dokument je nehmotným vlastnictvím EUROTRADINGGROUP s.r.o., jakékoli kopírování, či poskytnutí třetím osobám je zakázáno bez souhlasu EUROTRADINGGROUP s.r.o. / This document belongs to EUROTRADINGGROUP s.r.o., and my in its original form or any other form, neither be copied or distributed without consent from EUROTRADINGGROUP s.r.o. Any breach of this agreement is to be considered illegal.					